

Отметка о размещении (25.09.2021 КНМ 36220061000200744786) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28 т. 8-473-271-20-82 ф. 8-473-271-20-82 E-mail: mhcs-vrn@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Бобровскому району Воронежской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Бобров, ул. 22 Января, д. 132, тел. 4-16-75, E-mail: gpn-3232@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 15/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"БОБРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Бобровского района по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бобровскому району Бокова А.Г. № 15 от « 02 » ноября 2022 года

в период с « 07 » ноября 2022 г. по « 18 » ноября 2022 г.

*Главным государственным инспектором Бобровского района по пожарному району –
начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Бобровскому району*

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

майором внутренней службы Боковым Алексеем Геннадьевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная** проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор БУ ВО «Бобровский психоневрологический интернат»

Ивершина Тамара Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить наличие противопожарных дверей в помещениях технической комнаты и архива медицинского центра.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (ч. 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.08.2022) "Технический регламент о	01.03.2023	

обжалуемого предписания (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.