

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28 т. 8-473-271-20-82 ф. 8-473-271-20-82 E-mail: mhcs-vrn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лискинскому и Бобровскому районам Воронежской области**

(наименование органа государственного надзора)

г. Бобров, ул. 22 Января, д. 132, тел. 4-16-75, E-mail: grn-3232@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору БУ ВО «Бобровский психоневрологический интернат»

Ивершиной Тамаре Ивановне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Кондратьева С.В. Отдела надзорной деятельности и № 19
профилактической работы
по Лискинскому и Бобровскому районам
Воронежской области
(наименование органа ГПН)

от « 09 » апреля 2018 года, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 26 апреля 2018 г; с 09 ч 00 мин
до 18 ч 00 мин 07 мая 2018 г; с 09 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 14 мая 2018 г; с 09 ч 00 мин до 18 ч 00
мин 21 мая 2018 г; с 09 ч 00 мин до 15 ч 00 мин 28 мая 2018 г;

проведена плановая, выездная проверка

Главным Государственным инспектором Лискинского и Бобровского районов по пожарному
надзору подполковником внутренней службы Кондратьевым Сергеем Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Бюджетного учреждения Воронежской области
«Бобровский психоневрологический интернат»

Воронежская область, Бобровский район, с. Николо-Варваринка, ул. Микрорайон, д. 7

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором БУ ВО «Бобровский психоневрологический интернат» Ивершиной
Тамарой Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запретить использование для отделки путей эвакуации вестибюля и коридоров АБЧ отделочные материалы для стен и потолков с классом пожарной опасности выше КМ0 для вестибюлей и выше КМ1 для общих коридоров.	Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (ч. 6 (введенная в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года № 117-ФЗ) ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	10.12.2018 г.	
2.	Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода из малого зала столовой по направлению выхода из здания.	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания... (ч. 3 статьи 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)»);	10.12.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

**Гласный Государственный инспектор
Лисинского и Бобровского районов
по пожарному надзору
Кондратьев С.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » мая 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 28 » мая 2018 г.

Директор БУ ВО «Бобровский
психоневрологический интернат»
Ивершина Тамара Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Бюджетное учреждение Воронежской
области «Бобровский
психоневрологический интернат»

397722, Воронежская обл.
Бобровский район, с. Николо -
Варваринка, ул. Микрорайон, д. 7
Тел./ факс (47350) 5-14-89
e-mail: pni-bobrov@govvrn.ru
ОГРН 1023600530150
ИНН/КПП 3602002219/360201001

Главному Государственному инспектору
Лискинского и Бобровского районов
по пожарному надзору

С.В. Кондратьеву

от 31.07.2018 № 810

На № от

Ответ

на предписание № 19/1/1 об устранении нарушений от 28 мая 2018 года:

1. пути эвакуации вестибюля и коридоров АБЧ отделаны материалом согласно технического регламента и требованиям пожарной безопасности;
2. дверь эвакуационного выхода из малого зала столовой открываются по направлению выхода из здания.

Директор



Т.И. Ивершина