



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
БОБРОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Красная Печать, д. 25, г. Бобров, 397700
Тел./факс (47350) 4-12-80

14.07.2025 № 2-2-2025

Директору БУ ВО «Бобровский центр
реабилитации и социализации»

Ивершиной Т.И.

ул. Микрорайон, д. 7, с. Николо-
Варваринка, Бобровский район,
Воронежская область, 397722

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района по поручению прокуратуры области проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в БУ ВО «Бобровский центр реабилитации и социализации» (далее - Центр), по результатам которой выявлены следующие нарушения.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу.

В силу ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что БУ ВО «Бобровский центр реабилитации и социализации» осуществляет свою деятельность по адресу: Воронежская область, Бобровский район, с. Николо-Варваринка, ул. Микрорайон, д. 7, при эксплуатации зданий требования законодательства о пожарной безопасности не соблюдаются надлежащим образом.

Так, в нарушение п. 36 ППР в РФ, частично не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжений.

Кроме того, не организована перекачка пожарных рукавов, что нарушает п. 50 ППР в РФ.

АС № 012807

Выявленные нарушения законодательства являются недопустимыми, поскольку нарушают права граждан, пребывающих в Центре, ставят под угрозу их безопасность.

Причиной допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицами, ответственными за состояние работы на данном направлении, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района.

4. Представление подлежит рассмотрению в установленный законодательством месячный срок, о результатах рассмотрения которого сообщить прокурору района в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции

А.А. Семенов